
SÄHKÖLIITTYMÄT – TEKNISET OHJEET 1–2017

SÄHKÖTILOJEN LUKITUKSET

1 Yleistä

Verkonhaltijan käyttöhenkilöstön tulee tarvittaessa mittaus- ja käyttötoimien vuoksi päästä kiinteistöjen muuntamo-, sähköpääkeskus-, mittarikomero- yms. tiloihin.

Mikäli mittauskeskus sijaitsee lukitussa tilassa, tulee pääsyn varmistamiseksi uudet kiinteistöt varustaa putkimallisella avainsäiliöllä, johon sijoitetaan teknisen tilan ulkoavain tai nk. reittiavain.

Lukitukseen käytetään Abloy Protect 2 Cliq lukitusjärjestelmän lukkopesiä ja avaimia. Lukitusvaatimukset koskevat alla lueteltujen rakennusten ja kiinteistöjen sähkötiloja joihin verkonhaltijalla on liittymisehtojen mukaisesti oikeus päästä

- kerros- ja rivitalot
- liiketalot
- teollisuuskiinteistöt

Rakentamisen yhteydessä kohteen vastaava rakennusurakoitsija ottaa yhteyttä lukkoliikkeeseen, joka asentaa putkilukon kokonaisuudessaan kohteeseen ja laskuttaa työstä kohteen rakennusurakoitsijaa.

2 Yksittäiset lukot

Omakotitalojen, kesäasuntojen ja vastaavien ulosasennettävien mittauskeskusten kosketussuojaukseen riittää työkalulla toteutettu lukitus.