

Alueverkkopalvelutariffi

1.10.2026 alkaen

Alv 0 %

ALUEVERKKOPALVELUTARIFFI 1

Perusmaksu	19 397,00 €/kk
Kulutusmaksu, talviarkipäivä *	11,76 €/MWh
Kulutusmaksu, muu aika	3,90 €/MWh
Kuormitusmaksu, verkosta otto	1,14 €/MWh
Kuormitusmaksu, verkkoon anto	0,96 €/MWh
Voimalaitoksen nettosähköteho **	189,50 €/MW, kk
Lyhyen käyttöajan voimalaitosten energiamaksu ***	3,80 €/MWh
Energiavaraston tehomaksu ****	94,75 €/MW, kk
Lisäliityntäpistemaksu	1 848,40 €/kk
Loistehomaksu	3 300,00 €/Mvar, kk
Loisenergia	10,50 €/Mvarh

ALUEVERKKOPALVELUTARIFFI 2

Perusmaksu	4 449,90 €/kk
Kulutusmaksu, talviarkipäivä *	12,99 €/MWh
Kulutusmaksu, muu aika	4,74 €/MWh
Kuormitusmaksu, verkosta otto	1,14 €/MWh
Kuormitusmaksu, verkkoon anto	0,96 €/MWh
Voimalaitoksen nettosähköteho **	189,50 €/MW, kk
Lyhyen käyttöajan voimalaitosten energiamaksu ***	3,80 €/MWh
Energiavaraston tehomaksu ****	94,75 €/MW, kk
Lisäliityntäpistemaksu	1 620,00 €/kk
Loistehomaksu	3 300,00 €/Mvar, kk
Loisenergia	10,50 €/Mvarh

Toimitus 110 kV jännitteellä. Hinnat eivät sisällä veroja (Alv, sähkövero).

Perusmaksu pitää sisällään yhden 110 kV sähköverkon liittymispisteen liityntäpistemaksun. Muista samassa 110 kV kytkinlaitoksessa liittymis- ja varaliittymispisteistä asiakas maksaa liittymispistekohtaisen lisäliityntäpistemaksun.

Kulutusmaksun perusteena oleva kulutus määritetään liittymispisteessä asiakkaan verkkoon suoraan tai välillisesti liittyvän sähköenergian kulutuksen määrän, asiakkaan liittymispisteen takaisten sähköenergian tuonnin ja viennin sekä voimalaitosten nettotuotantojen perusteella. Kuormitusmaksun perusteena oleva kuormitus määritetään liittymispisteen kautta virtaavan sähköenergian määrän perusteella.

* Joulu – helmikuu ma – pe klo 7 – 21

** Kohdistetaan liittymispisteen taakse kytketylle sähköntuotannon nettopäteholle (komission asetuksen (EU) 543/2013 mukainen ilmoitus)

*** Asiakkaan kalenterivuositain tekemän valinnan mukaan *voimalaitoksen nettosähkötehomaksu* tai *lyhyen käyttöajan voimalaitosten energiamaksu*.

**** Asiakas maksaa energiavaraston tehomaksua kaikista sähköverkkoonsa suoraan tai välillisesti liittyneistä energiavarastoista, joiden tuotantotilan tai kulutustilan mitoitusteho on vähintään 1 MW.